AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL 2010 DE LA SOCIETE VALORLY
Usine d'incinération Lyon nord

La CCSPL prend acte des conclusions de l'audit technico-économique et de l'audit financier sur la gestion de l'usine d'incinération de Lyon Nord. Elle retient le mauvais état général des équipements des groupes fonctionnels : chaudières et laveurs 1 et les incohérences importantes au niveau de la mise en œuvre du programme de Gros Entretien et Renouvellement (imprécision du solde comptable du GER, application d'un taux de marge contesté par le Grand Lyon, application d'une indexation erronée). La CCSPL constate depuis plusieurs années une dégradation continue de l'outil de production ne permettant pas d'assurer un niveau de service de traitement des déchets satisfaisant. La CCSPL déplore cette situation.

Par ailleurs, la CCSPL note la dégradation des relations entre le Grand Lyon et son délégataire Valorly (plusieurs contentieux en cours, désaccord sur la mise en œuvre du compte de GER, ...) et prend acte de l'analyse juridique en cours par le Grand Lyon pour étudier l'application éventuelle de la jurisprudence Olivet, dont elle souhaite être informée des conclusions.

Dans ces conditions, la CCSPL émet de sérieuses réserves sur la sincérité du compte-rendu technique et financier 2010 établi par Valorly.