

Commission Consultative des services publics locaux

Séance plénière du 14 octobre 2013

AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL 2012 DE LA SOCIETE VALORLY (GROUPE SUEZ)

Usine d'incinération Lyon nord

Soucieuse de l'entretien de l'outil de production, la CCSPL souligne que le délégataire a enfin commencé à mettre les moyens nécessaires sur le Gros Entretien et Renouvellement (GER). Elle note que 2012 est la première année complète de fonctionnement de la turbine après une panne survenue en 2010 et s'étonne une fois encore du temps qu'a pris la réparation. Enfin, la commission note que la disponibilité des lignes reste globalement moyenne (82% en 2012), ceci étant lié à l'état de l'usine.

Concernant les relations entre le Grand Lyon et le délégataire de l'usine d'incinération Lyon nord, la CCSPL note avec satisfaction que le délégataire est passé sous contrôle renforcé de la part des services du Grand Lyon. Par ailleurs, elle espère que la négociation en cours sur l'avenant 12 portant notamment sur la programmation du GER et des investissements à réaliser sur la période 2012-2019 aboutira courant 2013.

Enfin, la CCSPL tient à exprimer l'attention particulière qu'elle porte aux dépassements des seuils de rejets autorisés, et notamment les seuils de dioxines, largement dépassés sur la ligne 2 au premier semestre de l'année 2012.